L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº161216

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
28/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / ENERGIE CHAUDIERE	00002769 ASCENSEUR	23AM2769 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ENERGIE CHAUDIERE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 28/08/2025 10:10 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: asc en panne au 0 mètre

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

reglage du contact preliminaire porte paliere
en defaut
reglage du contact de porte OK
apareille en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
28/08/2025	11:20	13:12

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS



APPAREIL ARRETE Oui Non