L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

# RAPPORT D´INTERVENTION Nº161263

| DATE | CLIENT | NOM APPAREIL | Nº / TYPE APPAREIL | Nº / TYPE CONTRAT |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / HFX HF1 | 00002775<br>MONTE-CHARGE | 23AM2775<br>MINIMAL |

| Nº APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION | LOCALISATION |
|---|---|---|
| | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | HFX HF1 |

## DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 28/08/2025 15:18 Contact: Téléphone:

## DETAIL DE L´INTERVENTION

**Motif:** arret pour chariot elevateur en cabine

**Résolution:**

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

**Observations:**

reglage serrure 22m
verification OK re mis en service

| DATE | HEURE DEBUT | HEURE FIN |
|---|---|---|
| 28/08/2025 | 15:18 | 15:23 |

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|---|---|
| | |

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|---|---|
| **Nom:** Client indisponible | **Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL |

**PHOTOS**

APPAREIL ARRETE Oui Non