L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº161886

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
01/09/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX ACCUS HF	00002778 MONTE-CHARGE	23AM2778 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX ACCUS HF

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 01/09/2025 13:34 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: chaine de securite se1

Résolution:

Origine: Sinistres (inondation, incendie...)
Localisation:
Equipement: Tendeur limiteur
Etat: COURT-CIRCUIT
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

Observations:

Mise à l'arrêt de l'appareil pour cause de sécurité
Demande de remplacement de contact poulie tendeuse

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
01/09/2025	13:34	14:53

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non