L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº167165

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
23/09/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX ACCUS HF	00002778 MONTE-CHARGE	23AM2778 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX ACCUS HF

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 23/09/2025 09:20 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: remise en service

Résolution:

Origine: Cause extérieure
Localisation:
Equipement: Poulie tendeuse
Etat: AUTRES
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

appreil remise en service suite à inondation
contrôles res l'appareil
Remplacement du contact poulie tendeuse
contrôles essaie

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
23/09/2025	9:20	10:32

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non