L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº170716

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
07/10/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC HYDRAULIQUE CC2	00002763 ASCENSEUR	23AM2763 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC HYDRAULIQUE CC2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 07/10/2025 14:00 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: en panne 0m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Parachute
Etat: DECLENCHE
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne mon arriver
en panne au 0m
recherche la panne
contact parachute déclencher
remise en état
teste remis en service après test

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
07/10/2025	14:00	14:20

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non