L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

# RAPPORT D´INTERVENTION Nº172870

| DATE | CLIENT | NOM APPAREIL | Nº / TYPE APPAREIL | Nº / TYPE CONTRAT |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / HFX HF1 | 00002775<br>MONTE-CHARGE | 23AM2775<br>MINIMAL |

| Nº APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION | LOCALISATION |
|---|---|---|
| | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | HFX HF1 |

## DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 16/10/2025 08:01 Contact: Téléphone:

## DETAIL DE L´INTERVENTION

**Motif:** en panne

**Résolution:**

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact de porte cabine
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

**Observations:**

appreil en fonctionnement a notre arrivée .
Suite indication secteur :

nettoyage des boîtes de fin de course grille cabine . Réglages fin de course fermeture.
nettoyage boite contact grille fermée réglages.
essais multiples.
remise en service.
vu centralisation pour informations.

| DATE | HEURE DEBUT | HEURE FIN |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | 8:01 | 11:09 |

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|---|---|

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
| --- | --- |
| **Nom:** Client indisponible | **Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA |



**PHOTOS**

| APPAREIL ARRETE | Oui | Non |
| --- | --- | --- |