L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº175564

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
28/10/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 28/10/2025 14:07 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: 1personne(s) bloquée(s) au 12m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: ENCRASSE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Appareil bloquer au zéro maître avec une personne à l'intérieur
Affichage sur appareil. Aucun personnel ne doit monter à l'intérieur du monde de charge
Seul le matériel peut être transporté dans le monte charge
Vérification des défaut
Essaie de l'appareil OK. Nettoyage de la serrure remise en service de l'appareil

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
28/10/2025	15:46	16:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non