L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº177685

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
05/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 05/11/2025 14:06 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: 4 Personne(s) bloquée(s) au nsp étage. Accès libre. Pompiers se rendent sur place

Résolution:

Origine: Coupure alimentation (EDF,Orage...)
Localisation:
Equipement:
Etat: EN DEFAUT
Action: REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

coupure de l alimentation
alimentation des appareil via groupe électrogène

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
05/11/2025	15:01	15:30

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non