



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°177694

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
05/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	05/11/2025 14:15	Contact: Arcelor Mittal Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Personne bloqué

Résolution:

Origine: Coupure alimentation (EDF, Orage...)
Localisation:
Equipement: Fusible / Disjoncteur
Etat: DISJONCTE
Action: REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué disjoncté par le groupe électrogène,
Arcelormittal on redémarrer le groupe électrogène -> OK
-> Le client à constaté un dysfonctionnement sur les portes palières du
55m, ne s'ouvre pas
-> CAME desserrer, loupe le galet de déverrouillage
-> Resserrer la CAME puis fait des essais -> OK

DATE	05/11/2025	HEURE DEBUT	14:15	HEURE FIN	15:30
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non