L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº179923

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
15/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 14/11/2025 21:35 Contact: service des pompiers de l'us Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Asc en panne au 13M, porte ouverte

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: VF
Etat: EN DEFAUT
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne 13m défaut variateur
oc3
remise en état plus essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
15/11/2025	22:29	2:11

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non