L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº181772

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
22/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 21/11/2025 23:51 Contact: GIP Arcelor mittal Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 27M / ouvert

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: VF
Etat: EN DEFAUT
Action: INITIALISATION ET REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

Appareil au 27M porte fermée à mon arrivé sur site,
Def variateur de fréquence réinitialisation, essaie multiples et remise en service.

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
22/11/2025	0:00	4:35

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000011 MBAMBA AHAMADA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non