L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº182260

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
24/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 24/11/2025 14:02 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: mte charge en panne au 0 mètre, portes fermées

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Vantaux
Etat: MALVEILLANCE / VANDALISME
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne 0m
porte 0m vandaliser
chaîne sorti de sont emplacement
démontage de la pièce
remise en état essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
24/11/2025	15:52	17:24

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non