L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº183258

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
27/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 27/11/2025 13:19 Contact: M dejean Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne. Étage : 18 m / Accès : libre / Détails problème :ouverte

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: rail au sol
Etat: ENCRASSE
Action: NETTOYAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil disjoncté par les pompiers
-> D'après la personne bloqué, la porte du 18m étais bloqué
-> Rail de porte bouché par la poussière
-> Nettoyer puis fait des essais -> OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
27/11/2025	13:30	14:30

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non