L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº183741

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
28/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 28/11/2025 16:29 Contact: POMPIER Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne. Étage : 0 / Accès : libre / Détails problème :porte de s ouvre plus

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

appreil en panne 0m
défaut verrouillage
réglage du percuteur porte om
essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
28/11/2025	19:52	22:59

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non