L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº183839

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
30/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 30/11/2025 10:40 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte-charge en panne au 44 mètres

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: vantail
Etat: AUTRES
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appreil en panne 44m
porte 44m ouvert
problème de moteur porte
fermeture de la porte remise e service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
30/11/2025	14:50	19:27

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non