



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°184593

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
03/12/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 02/12/2025 17:13	Contact: GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: asc en panne au 18 mètres portes fermées

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Ferme porte
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

Porte paliere du dix-huit metres non fermé jusqu'au bout
Fermeture de la porte essaie ok Appareil en service.

DATE	03/12/2025	HEURE DEBUT	8:33	HEURE FIN	9:53
------	------------	-------------	------	-----------	------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000025 ABDYOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non