



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°184963

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
04/12/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D'INTERVENTION
Date/Heure Appel: 04/12/2025 11:08 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: panne 44m

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Ferme porte
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé, appareil en descente
Appeler pour panne au 44 m porte se ferme en manuel mise en place Du
n'affiche indiquant la fermeture manuelle du quarante-cinq et soixante
mètres des portes palière (VP)

DATE	04/12/2025	HEURE DEBUT	11:08	HEURE FIN	11:39
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non