L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº186830

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
12/12/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 11/12/2025 11:25 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Dysf MC la porte palière ne s ouvre pas au 6m et au 44m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: VF
Etat: EN DEFAUT
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en dysfonctionnement défaut vf porte remise en état contrôles reserage de bornier essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
12/12/2025	14:57	16:15

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non