L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº187735

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
17/12/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB3	00002781 MONTE-CHARGE	23AM2781 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB3

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 17/12/2025 08:00 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: remplacement de la cam

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: came
Etat: CASSE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

remplacement de cam déverrouillage cabine niveau 0m
réglage essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
17/12/2025	8:00	11:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non