L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº190034

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
29/12/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 29/12/2025 12:46 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Asc en panne au 44m

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: ENCRASSE
Action: NETTOYAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivée à pareil au cinquante-six mètres Servir encrassé. Je ne veux plus fonctionner

Nettoyage de la serrure. Et percuteur
Réglage du percuteur
Essaie OK remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
29/12/2025	13:09	15:11

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non