



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°191470

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
05/01/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 05/01/2026 07:19	Contact: GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 11 M

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: vantail
Etat: CHOC / IMPACT
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne 11.5m
Porte pliere choqué
réglage de la porte remplacement galet de la biellette de déverrouillage
porte 11.5m plus essai

DATE	05/01/2026	HEURE DEBUT	8:20	HEURE FIN	9:20
------	------------	-------------	------	-----------	------


QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

1,00 Acte de vandalisme

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non