L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº197533

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
27/01/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB3	00002781 MONTE-CHARGE	23AM2781 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB3

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 27/01/2026 08:15 Contact: Arcelor Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Appareil en panne

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: Contact de porte cabine
Etat: DECALE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé grille cabine de travers
- Mise en place de la grille cabine, plus modification des FDC et les ralentissements
- Fait des essaies -> OK
- Le probleme n'est pas réglè
- Faut prevoir une nouvelle intervention pour le remplacement de pieces

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
27/01/2026	8:15	10:30

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non