L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº199192

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
03/02/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB3	00002781 MONTE-CHARGE	23AM2781 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB3

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 03/02/2026 12:21 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: porte 24m80 cotée atelier ne s ouvre pas

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

goupille de serrure du 24m80 côté atelier sortie de sont logement re mise en place de la goupille essaie OK
re mise en service de l appareil

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
03/02/2026	12:21	13:24

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non