



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°200086

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
05/02/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 05/02/2026 16:24	Contact: M DEJEAN	Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: monte charge en panne. Étage : 18 m / Accès : libre / Détails problème : portes ouvertes

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: vantail
Etat: CHOC / IMPACT
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

à mon arriver appareil en panne 18m
porte paliere choquée
buté mécanique sorti de son logement
redressement de la porte
repris du réglage verrouillage porte paliere
remplacement de la buté mécanique porte porte paliere 18m règle plus
essai


DATE	05/02/2026	HEURE DEBUT	20:08	HEURE FIN	21:40
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non