L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

# RAPPORT D´INTERVENTION Nº200599

| DATE | CLIENT | NOM APPAREIL | Nº / TYPE APPAREIL | Nº / TYPE CONTRAT |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC | 00002765<br>MONTE-CHARGE | 23AM2765<br>MINIMAL |

| Nº APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION | LOCALISATION |
|---|---|---|
| | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | COKERIE TAC |

## DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 09/02/2026 07:33 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

## DETAIL DE L´INTERVENTION

**Motif:** monte charge en panne 0 mètre

**Résolution:**

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: AUTRES
Action: REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

**Observations:**

À mon arrivé appareil bloqué au 0m
- Percuteur déreglé
- Reglage puis fait des essaies ' - OK

| DATE | HEURE DEBUT | HEURE FIN |
|---|---|---|
| 09/02/2026 | 8:30 | 10:15 |

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|---|---|
| | |

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|---|---|
| **Nom:** Client indisponible | **Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS |

**PHOTOS**

APPAREIL ARRETE Oui Non