



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°203541

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
19/02/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	19/02/2026 19:09	Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne en 37m et 44m, sans UB

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: FONCTIONNE A LA VISITE
Action: CONTROLE SECURITE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé portes ouvertes au 76m
-> Fermé les portes puis fait des essais - OK

DATE	19/02/2026	HEURE DEBUT	21:30	HEURE FIN	22:30
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

1,00 Acte de vandalisme

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

--	--	--	--

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non