

RAPPORT DE MAINTENANCE N°205992

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
03/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

Éléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)		
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)		
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine		
Contrôle machine de traction (moteur, réducteur)	☒	☒
Contrôle armoire de commande + câblage électrique	☒	☒
Contrôle disjoncteurs + fusibles	☒	☒

Date: 03/03/2026 Huere Debut 10:40 Heure Fin 12:00

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :


Observations Téléphone :

OBSERVATIONS





visite des maintenance
Réglage de la came de fin de course bas
essai de fin de course bas
contrôles portes essai

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible**Technicien:** ABDOU SOULAIMANA**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non