L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº211964

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
27/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 26/03/2026 14:48 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: personne(s) bloquée(s) au 45m . Accès : libre

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: vantail
Etat: CASSE
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service


Observations:

remise en service de l'appareil
45m condamnation chaîne de suspension
cassé
prevoir remplacement de pièce
remis en service après essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
27/03/2026	8:18	10:25

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non