L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº212187

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
28/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 28/03/2026 14:00 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Personnes bloquées au 32m, se chargent de la désincarcération. Même problème qu hier, sans doute dû au vent.

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: EN DEFAUT
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

Observations:

Appareil mise à l'arrêt suite à
défaut lié à un problème de détection ou de fonctionnement d'une ou plusieurs serrures de portes palières.
Une vérification complète des serrures, de leurs contacts de sécurité ainsi que du câblage associé est nécessaire.

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
28/03/2026	17:00	20:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000011 MBAMBA AHAMADA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non