L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº212990

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
01/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 31/03/2026 21:20 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Dysfonctionnement de l ascenseur: porte du rdc est plié. Asc ne fonctionne pas à cet étage: impossible d y accéder

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service


Observations:

appareil en panne panne au 0m
suite les fortes vent
porte bloquée serrure déréglé
reprises de rehakge des serrures
démontage de pecuteur
remontage de percuteur
réglage des percuteur
lubrification des a serrure
essai

DATE	01/04/2026	HEURE DEBUT	22:57	HEURE FIN	1:20

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non