L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº213512

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
02/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 02/04/2026 07:59 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte-charge en panne. Bloqué au 44 mètre

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: ENCRASSE
Action: NETTOYAGE
Clôture: En fonctionnement à la visite

Observations:

Appareil en fonction à ma visite
Essaie de tous les étages OK
Porte paliere du vingt-deux mètres très lente en fermeture
Nettoyage du galet de ralentissement de la porte-palière.
Vérification ok, porte-palière se ferme correctement

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
02/04/2026	8:30	9:41

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non