L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº213676

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
02/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC PONT 709 CC	00002764 ASCENSEUR	23AM2764 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC PONT 709 CC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 09/02/2026 14:00 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: en panne

Résolution:

Origine: Cause extérieure
Localisation:
Equipement: carte de gestion
Etat: SURTENSION / ORAGE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service


Observations:

appareil remise en service suite mise à l'arrêt
cause inondation cart gestion
remplacement de gestion toi cabine
carte extension cabine
reprogrammation de carte extension
reprise des adresses
remplacement du quitte compléter
télé à larme
installation du GSM
Remplacement du bouton cabine 1er étage
Remplacement de l'éclairage cabine
remise en service après essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
02/04/2026	8:00	12:20

QX	MATERIEL REMPLACE
1,00	Acte de vandalisme

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non