L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº213690

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
02/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC PONT 709 CC	00002764 ASCENSEUR	23AM2764 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC PONT 709 CC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 02/04/2026 08:30 Contact: Arcelor Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Levé de réserve

Résolution:

Origine: Cause extérieure
Localisation:
Equipement: Téléphone Cabine
Etat: GRILLE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

Levé de réserve :
-> Remplacement du bloc secours, machinerie et cabine
-> Mise en place de l'etude de securité en machinerie
-> Remplacement du telephone
-> Remplacement de l'indicateur palier au niveau 0
-> Remplacement de l'eclairage cabine
-> Remise en service de l'eclairage gaine

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
02/04/2026	8:30	12:00

QX	MATERIEL REMPLACE
1,00	Acte de vandalisme

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non