L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº214706

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
07/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 07/04/2026 16:01 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: ascenseur en panne. UB : OUI NON / Etage : 62 mètres / Accès : libre / Détails : portes fermées

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Carte électronique
Etat: EN DEFAUT
Action: CONTROLE / SERRAGE CONNEXIONS
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne 62m
défaut patinage descente
contrôles des contacteur
reserage de bornier
nettoyage de contacteur

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
07/04/2026	16:33	18:32

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non