L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº215168

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
08/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 08/04/2026 13:30 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: remise en service de l'étage

Résolution:

Origine: Autres sans arrêt
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: CASSE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

replacement quitte complet
biellette de déverrouillage
réglage contrôles
esssai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
08/04/2026	13:30	16:05

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non