L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº218903

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
23/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 23/04/2026 08:26 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte-charge en panne bloqué au 44 MÈTRES

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: USE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arriver appareil bloqué au 44m porte fermée
- vérification de la biellette galet hs remplacement de la pièce suivi d'essai
réglage de l'équilibrage de la porte palière du 44 mètres et 22 mètres aussi esssai ok
remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
23/04/2026	8:30	11:30

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non