L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº210066

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
19/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / GAZO	00004372 ASCENSEUR	24AM4372 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	GAZO / FOS SUR MER CEDEX	

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 19/03/2026 11:00 Contact: arcelor Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: en panne

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: FONCTIONNE A LA VISITE
Action: AUTRE
Clôture: En fonctionnement à la visite

Observations:

Arrivé sur place appareil en fonctionnement
-> Appels de la cabine - OK
-> Appels du palier - NOK
-> Commutateur " Appel du palier " coupé par quelqu'un d'autre qu'un Ascensoriste

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
19/03/2026	11:00	12:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non