L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº222548

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
11/05/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 11/05/2026 14:32 Contact: M. ARDOU Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge bloqué au 27m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivé sur place appareil au vingt-sept mètres
Appareil en défaut porte paliere
Percuteur déréglé
Réglage du percuteur essaie OK
appareil remise en service.

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
11/05/2026	13:55	15:37

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non