L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº222834

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
12/05/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HFB1	00002779 ASCENSEUR	23AM2779 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HFB1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 12/05/2026 10:52 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: ascenseur en panne au 1er.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Alimentation Opérateur
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible


Observations:

mise à l'arrêt de l'appareil moteur chaud

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
12/05/2026	11:33	12:20

QX | MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non