

RAPPORT DE MAINTENANCE N°224430

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
19/05/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX INJECTION CHARBON	00002777 ASCENSEUR	23AM2777 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX INJECTION CHARBOI

Eléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☒	
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	
Contrôle éclairage gaine	☒	
Contrôle amortisseurs	☒	
Nettoyage local des machines	☒	
Nettoyage toit de cabine	☒	
Nettoyage gaine	☒	
Nettoyage cuvette	☒	
Contrôle machine de traction (moteur, réducteur)	☒	
Contrôle guides (cabine + contrepoids)	☒	
Contrôle coulisseaux (cabine + contrepoids)	☒	
Contrôle portes palières (course, guidage, jeux, câble, chaîne ou courroie, déverrouillage de secours) + lubrifica	☒	
Contrôle portes cabine (course, guidage, jeux, câble, chaîne ou courroie, déverrouillage de secours) + lubrificati	☒	
Contrôle armoire de commande + câblage électrique	☒	
Contrôle disjoncteurs + fusibles	☒	
Contrôle téléalarme courant coupé	☒	
Contrôle de la manœuvre de secours courant coupé	☒	
Contrôle éclairage secours cabine courant coupé	☒	
Contrôle éclairage secours machinerie courant coupé	☒	
Date: 19/05/2026	Huere Debut 9:00	Heure Fin 11:00
Vérification Téléphone :		
Test Téléphone :		
Observations Téléphone :		

OBSERVATIONS
LEVEE DE RESERVES
MISE EN PLACE EDS EN MACHINERIE
DEVIS EN COURS INDICATION CHARGE ET NOMBRES DE PERSONNES EN CABINE
DEVIS EN COURS DETERIORATION PLANCHER CABINE
DEVIS EN COURS DETERIORATION MONTANT 33M
DEVIS EN COURS INDICATEUR CABINE
DEVIS EN COURS INDICATEUR 0M
DEVIS EN COURS MICRO ET HAUT PARLEUR TELEALARME

MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: ROUX JEAN MARC

Route: 0029

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui

Non