L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº225439

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
22/05/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HFB1	00002779 ASCENSEUR	23AM2779 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HFB1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 21/05/2026 15:21 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne au 0 mètre

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Hors course bas
Etat: DECLENCHE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivé sur place, appareil en hors-course bas
Déplacement jusqu'en machinerie
Déplacement de la cabine pour sortir du horscourse bas
Remise en route de l'appareil essaie ok, appareil en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
22/05/2026	8:17	10:52

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non