L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº231550

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
15/06/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB2 AGGLO	00002832 PORTE AUTOMATIQUE	23PM2832 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB2 AGGLO

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 15/06/2026 09:30 Contact: Arcelor Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Reserves

Résolution:

Origine: En service à l'arrivée
Localisation:
Equipement: cellule extérieure
Etat: HORS SERVICE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

Levé de Reserves :
-> Remplacement d'un jeu de cellule extérieur
-> Remplacement de 2 gyrophare
-> Fait des essaies - OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
15/06/2026	9:30	11:30

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non