L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

# RAPPORT D´INTERVENTION Nº231900

| DATE | CLIENT | NOM APPAREIL | Nº / TYPE APPAREIL | Nº / TYPE CONTRAT |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC | 00002765<br>MONTE-CHARGE | 23AM2765<br>MINIMAL |

| Nº APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION | LOCALISATION |
|---|---|---|
| | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | COKERIE TAC |

## DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 16/06/2026 13:36 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

## DETAIL DE L´INTERVENTION

**Motif:** monte-charge en panne, porte guillotine qui s ouvre et se referme constamment

**Résolution:**

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service


**Observations:**

appareil en panne défaut verrouillage
porte 0m
démontage du percuteur
remontage du percuteur
réglage plus essai

| DATE | HEURE DEBUT | HEURE FIN |
|---|---|---|
| 16/06/2026 | 14:07 | 16:32 |

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|---|---|
| | |

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|---|---|
| **Nom:** Client indisponible | **Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA |



**PHOTOS**

APPAREIL ARRETE Oui Non