L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº233503

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
23/06/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 23/06/2026 11:53 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne sans précision.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: carte de gestion
Etat: EN DEFAUT
Action: INITIALISATION ET REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 44m
-> Contrôle des defauts sur la carte de gestion - 7B
-> Antipatinnage descente -> Effacement du défaut puis fait des essaies
- OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
23/06/2026	13:30	14:10

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non