



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°234122

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
24/06/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / ENERGIE CHAUDIERE	00002769 ASCENSEUR	23AM2769 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ENERGIE CHAUDIERE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	24/06/2026 14:00	Contact: Arcelor Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: Appareil en panne

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: Moteur de porte
Etat: GRILLE
Action: PIECES EN COMMANDE
Clôture: Indisponible

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 30m
-> Fait des contrôles sur le moteur opérateur
-> Moteur HS
-> Appareil mis à l'arrêt

DATE	24/06/2026	HEURE DEBUT	14:00	HEURE FIN	15:20
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non