



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°238144

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
08/07/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCD4	00002782 MONTE-CHARGE	23AM2782 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCD4

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	08/07/2026 15:00	Contact: arcelor Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: en panne

Résolution:

Origine: Coupure alimentation (EDF, Orage...)
Localisation:
Equipement: Carte électronique
Etat: DISJONCTE
Action: REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 1er étage grille cabine ouverte
-> Monté en machinerie - 220v disjoncté, rebranché puis fait des
essais - OK

DATE	08/07/2026	HEURE DEBUT	15:00	HEURE FIN	15:50
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non