L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº240044

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
16/07/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 16/07/2026 10:57 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne sans plus de précisions

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: système de déverrouillage
Etat: ENCRASSE
Action: LUBRIFICATION
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivé sur place appareil en fonctionnement, mais n'ouvre pas les portes coté 22m
-> Came ne se retracte pas, encrassé par la poussiere, fait un nettoyage puis lubrifications
-> Fait des essaies - OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
16/07/2026	11:30	14:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non