L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº250872

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
26/08/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE CRIBLAGE	00002768 ASCENSEUR	23AM2768 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE CRIBLAGE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 26/08/2026 09:34 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: ascenseur en panne au 0 M portes ouvertes.

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Chasse-Pied
Etat: CASSE
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

Observations:

appareil en panne 0
seuille cabine casser
mise a l'arrêt
piece en commande

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
26/08/2026	10:55	11:42

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non