L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´ORDRE DE TRAVAIL Nº255187

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
10/09/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / ENERGIE CHAUDIERE	00002769 ASCENSEUR	23AM2769 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ENERGIE CHAUDIERE

DESCRIPTION RAPPORT

Contact: Téléphone:

ORDRE DE TRAVAIL

4005284296

DATE	10/09/2026	HEURE DEBUT	13:10	HEURE FIN	15:10

TRAVAUX REALISES

Suite au rapport de deckra vous trouverez ci dessous les éléments a votre charge
Remplacement indicateur palier 12 et 18m prix BPU
Remplacement bouton réouverture prix BPU

OBSERVATIONS

remplacement indicateur 18m et 0m (a la place du 12m)
remplacement bouton réouverture en cabine

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000056 CID ROMUALD
	

PHOTOS

TRAVAUX FINALISES Oui Non