L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

# RAPPORT D´ORDRE DE TRAVAIL Nº255293

| DATE | CLIENT | NOM APPAREIL | Nº / TYPE APPAREIL | Nº / TYPE CONTRAT |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / TIMMEX EXF 2-6 | 00002793<br>PORTE AUTOMATIQUE | 23PM2793<br>MINIMAL |

| Nº APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION | LOCALISATION |
|---|---|---|
| | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | TIMMEX EXF 2-6 |

DESCRIPTION RAPPORT

Contact: Téléphone:

ORDRE DE TRAVAIL

4005495688

| DATE | 09/09/2026 | HEURE DEBUT | 8:31 | HEURE FIN | 11:32 |
|---|---|---|---|---|---|

TRAVAUX REALISES

Suite à la dernière intervention nous avons constaté qu'il était nécessaire de remplacer une sangle afin de remettre votre porte en service
Remplacement sangle

OBSERVATIONS

remplacement sangle

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|---|---|
| | |

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|---|---|
| **Nom:** Client indisponible | **Technicien:** 000056 CID ROMUALD |
| |  |

**PHOTOS**

TRAVAUX FINALISES Oui Non